

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.31879.04ПЖС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.31879.04ПЖС0.ОС31.001.АБ043

(номер сертификата соответствия)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
с 23.09.2019 по 22.09.2022

№ 0050323



ПОЖСТАНДАРТ

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Экструджн», ОГРН: 1055001001802, ИНН: 5007047293, Адрес: 141802, Россия, Московская область, город Дмитров, улица Космонавтов, владение 59, телефон: +74957440242, e-mail: site@docke.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место - положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Экструджн», ОГРН: 1055001001802, ИНН: 5007047293, Адрес: 141802, Россия, Московская область, город Дмитров, улица Космонавтов, владение 59, телефон: +74957440242, e-mail: site@docke.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Регионтест», 308023, Российская Федерация, город Белгород, улица Студенческая, дом 23, телефон: +7(4722) 21-95-88, +7 (4722) 21-95-58, e-mail: regtest31@bk.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31879.04ПЖС0.ОС31.001

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Панели стеновые из полипропилена типа «Фасадные панели», торговой марки «Дёке», «Dacha» выпускаемые по ТУ 22.29.29-003-75232662-2018 ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТИПА «ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ» МАРКИ «ДЁКЕ».

Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.29.29.000

код ТН ВЭД
3925

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести Г2 (умеренногорючие) согласно ГОСТ 30244-94; группы воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые) согласно ГОСТ 30402-96; с высокой дымообразующей способностью (Д3) согласно ГОСТ 12.1.044-89; умеренноопасные (Т2) согласно ГОСТ 12.1.044-89



Проверка подлинности
сертификата

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № П58/31 от 20.09.2019 год., выданный добровольной Испытательной лабораторией «ПОЖСТАНДАРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСЕРТГРУПП ОРЕЛ», аттестат аккредитации № РОСС RU.31879.04ПЖС0.ИЛ157



Руководитель органа

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт

подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Мелехин

Е.В. Гульянц